



## **INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO DE GLP Y CILINDRO RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD**

- Revise el cilindro que recibe, debe estar en buen estado, libre de averías, debe tener el tapón plástico en buen estado, sin ningún tipo de fuga
- Si detecta olor a gas, NO encienda fósforos, NO use Espermas, inmediatamente aparte a todas las personas, NO intente hacer reparaciones
- Maneje el cilindro con cuidado, no lo golpee y colóquelo Siempre sobre una superficie plana en posición vertical Con la válvula hacia arriba
- Nunca permita que los niños jueguen con los Cilindros
- Manipular los contenidos líquidos del cilindro Puede causar quemaduras frías en la piel
- No coloque o almacene cilindros cerca de fuentes de Calor o sitios de alta temperatura, coloque los cilindros en sitios externos donde cuenten con ventilación

Razón Social: **CITYGAS** COLOMBIA S.A. E.S.P.

Nit: 900.052.841-5

Dirección: Carrera 2 No. 48 – 24

Ciudad: Soacha, Cundinamarca

PBX: (1) 748 23 23

Correo Electrónico: [CITYGAScolombia@hotmail.com](mailto:CITYGAScolombia@hotmail.com)

Web: [www.CITYGAScolombia.com](http://www.CITYGAScolombia.com)